



※北側既設配水管HPφ50を26.60m延長する。
各宅地内分岐はサドル取出し、管種はP0とする。
鉄蓋、BOX類等はそれぞれ局承認品を使用する事。
※親地にはメーターユニット+水栓1栓を設ける事。
※行止まり管の為、埋設深1.2mを標準とする

1日あたりの計画使用水量
1世帯（5人）×300ℓ×4区画=6,000ℓ

凡例一覧表

名称	宅地番号 公共公益用地 造成計画高 敷地面積	B位置 M高さ	勾配 延長
記号	宅地番号 公共施設の名義 敷地面積 計画高	○	i = % L = m
名称	横断暗渠	U型側溝	グレーチング 側溝
記号	-----		
名称	流水方向	雨水管渠 污水管渠 合流管渠	既設管渠
記号	→	→	----->
名称	計画法面	給水管	制水弁
記号		---	⊗ SV
記号	○		
名称	変化点	溜桝	
記号	○		

土地利用計画表

名称	面積 (㎡)	比率 (%)	備考
宅地	911.30	85.72	
新設道路	135.56	12.75	申請人管理予定
拡幅道路	11.46	1.08	申請人管理予定
ゴミ集積所	4.79	0.45	申請人管理予定
合計	1063.11	100	

※ゴミ集積所については、東区総務企画課 吉田氏と打合せ済み。
※各宅地において、開発道路への土砂流失防止対策を検討する。
※各宅地において、建築時に雨水浸透樹の設置を検討する。
※今後埋戻し等により擁壁設置が必要な高低差(60cm以上、水路側においては30cm)が発生した場合、基準に適合した擁壁を設置する。
※境界は地籍調査により確定済み

(出来形図)

図面名称	土地利用計画平面図 造成計画平面図・排水計画平面図 給水計画平面図・污水計画平面図		
図面番号	2	縮尺	1:200
所在	熊本市東区戸島西七丁目		
作成年月日	令和5年3月20日		
申請人	熊本市中央区水前寺公園7番43号 株式会社奥羽興産 代表取締役 奥羽徹也		